



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001417

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 31.05.2016 г. по 30.05.2021 г.

код ОК 005-93: 52 8500

№ ССБК RU.ПБ10.Н00156

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль». ОГРН: 1117746818111. Место нахождения: 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29. Фактический адрес: 601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, д. 10. Телефон: +7(495)225-6151. Факс: +7(495)225-6151. Адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль». Место нахождения: 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29. Фактический адрес: 601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, д. 10. Телефон: +7(495)225-6151. Факс: +7(495)225-6151. Адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ограждающие стеновые конструкции из сэндвич-панелей поэлементной сборки СП ПС-С с общей толщиной минераловатного утеплителя не менее 100 мм с облицовками профлистом, металлическим сайдингом, фасадными кассетами, линейными панелями, керамогранитом, изготовленные по ТУ 5285-002-37144780-2012. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. См приложение бланк № 000431.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № К252, № К253 от 30.05.2016 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-В от 11.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)



И.И. Далбин

А.В. Рябова



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000431

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00156

Адреса филиалов изготовителя:

601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, д. 10 (Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-В от 11.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А);

353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, ул. Крайняя, 14 (Акт о результатах анализа состояния производства № 177/АО-С от 06.05.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А);

633216, Новосибирская область, г.п. Керамкомбинат, ул. Широкая, д.24 (Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-Н от 23.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А).


Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 для панелей:


СП ПС с облицовкой профлистом или металлическим сайдингом - E90/I60;
СП ПС с облицовкой фасадными кассетами или линейными панелями - EI90;
СП ПС с облицовкой керамогранитом - EI60.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



(подпись)


(подпись)

И.И. Далбичи

А.В. Рябова

